

3.23.4 ห้องตรวจผู้ป่วยที่ติดเชื่อต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ

